

पत्रांक: 43 / फा0 सं0 06.....

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालन्दा।

दिनांक 30/04/2021

सेवा में,

नालन्दा प्रहिसा विप्रक प्रविभाग महाविद्यालय

दीप नगर बिहारशरीफ

नालन्दा

03/HMSPH/2021

प्रसंग:- आपका पत्र संख्या 1 दिनांक: 29/04/2021

विषय - अग्निशमन उपकरणों का जाँच प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि आपके प्रतिष्ठान में अधिष्ठापित पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों की जाँच कि गई, जाँच क्रम में निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र चालू एवं क्रियाशील में पाया गया।

क्र०सं०	वजन	संख्या
1. CO <sub>2</sub>	4.5 Kg	06 Pic
2. ABC	4.5 Kg	09 Pic
3. ABC	6.0 Kg	Pic
4. AFFF	09 Liter	02 Pic
5. बाल्टी एवं स्टैंड		Pic

- सुझाव:-
1. प्रबंधक आई०एस० 2190-1992 के अनुरूप अपने अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
  2. प्रबंधक एन०बी०सी० के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
  3. प्रबंधक के रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में उठाने वाली खराबी की सारी जबाबदेही संबन्धित प्रबंधक की होगी।
  4. प्रबंधक किसी रजिस्टर फर्म को ए०एम०सी० देना सुनिश्चित करेंगे।
  5. प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
  6. प्रबंधक को निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए जाँच प्रतिवेदन दिया जाता है।

विश्वासभाजन

नवीन कुमार/68

30/04/2021

अग्निशामालय पदाधिकारी  
बिहारशरीफ